



ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแผงกรองอากาศระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศห้องผ่าตัด จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแผงกรองอากาศระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องผ่าตัด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอตามโครงการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแผงกรองอากาศระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องผ่าตัด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด แต่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๘ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ข้อ ๓ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ (๗) คุณสมบัติเฉพาะ ข้อ ๑.๔ แผ่นกรองอากาศ ชั้นสูง (HEPA filter high capacity) ข้อ ๑.๔.๑ คุณสมบัติแผงกรองอากาศ มาตรฐาน : EN ๑๘๒๒ H๑๓, H๑๗ แต่บริษัท เมเจอร์ แอร์คอนดิชันนิ่ง จำกัด เสนอเป็น มาตรฐาน : EN ๑๘๒๒ H๑๔ ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะของโรงพยาบาล ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนแผงกรองอากาศระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องผ่าตัด จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ ๑๓/๒๕๖๘ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธรรมวิทย์ เกื้อกุลเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร